



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 55 / 2018

Výrobek – identifikační kód	Železobetonové patkové trouby - id. kód: 720800
Typové označení	Železobetonové patkové trouby s integrovaným těsněním typ: TZP-Z DN 800 XF4
Zamýšlené použití	Odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi
Výrobce	PREFA Grygov a.s. V Podlesí 258, 783 73 Grygov IČ: 45192723
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
Oznámený subjekt	TZUS Praha s.p. U Studia 14, Ostrava, č. 1018.3 Protokol o zkoušce typu výrobku:070-054508

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 1916)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
Železobetonová patková trouba kruhovitěho průřezu		EN 1916:2002
Pevnost v tlaku - Beton C 40/50	fck 50 [N/mm ²]	EN 1916:2002
Vodotěsnost	Netěsnost spoje ani trouby při 50 kPa vnitřního tlaku nebyla zjištěna	EN 1916:2002
Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	EN 1916:2002
Trvanlivost spojů	Prokázána metodou 1	EN 1916:2002
Únosnost ve vrcholovém tlaku F _n	214	EN 1916:2002

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Grygově

Dne 30.8.2018

Jiří Veverka
Výrobní ředitel